

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия

(наименование территориального органа МЧС России)

430031 г. Саранск, ул. Косарева, 40 тел. (8342) 28-86-00, E-mail: mchs@e-mordovia.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Саранск

(наименование органа государственного пожарного надзора)

430027, г. Саранск, ул. Фурманова, 15 «Б», тел./факс 35-65-63 (код 834-2), E-mail: ondsaransk@inbox.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 82/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Государственному бюджетному образовательному учреждению Республики Мордовия
«Саранская общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха»

Юридический адрес: 430019, Республика Мордовия, г. Саранск, проспект 50 лет Октября, д.32;
адрес места нахождения: 430032, Республика Мордовия, г. Саранск, Р. Люксембург, д.18

Директору

ГБОУ РМ «Саранская общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха»
Марычеву Василию Федоровичу

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы г.о. Саранск УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия –
заместителя главного государственного инспектора г.о. Саранск РМ по пожарному надзору
Байбикова Альберта Шамилевича №82 от 01.04.2021г., ст. 6, 6.1 Федерального закона от
21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 10 Федерального закона от
26 декабря 2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», в период с 14 апреля 2021г. по 13 мая 2021г., а именно:

«20» апреля 2021г. с 10час.00мин. до12час.00мин. Продолжительность 2 часа

«26» апреля 2021г. с 11час.00мин. до12час.00мин. Продолжительность 1 час

проведена внеплановая проверка Ярминым Дмитрием Олеговичем – старшим инспектором отдела
надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Саранск управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РМ -
государственным инспектором г.о. Саранск РМ по пожарному надзору, ГБОУ РМ «Саранская
общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха» в ходе которой, проведено
обследование объектов защиты (территории, зданий и помещений) на предмет их соответствия
требованиям пожарной безопасности, расположенных по адресу: 430032, Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Р. Люксембург, д.18, в результате которого выявлены нарушения требований
пожарной безопасности.

При проведении проверки присутствовали:

Марычев В.Ф. - директор ГБОУ РМ «Саранская общеобразовательная школа-интернат для детей с
нарушением слуха;

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты здания школы-интернат (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре)	п.54 Постановления Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ч.1 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; (ранее действующий документ п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390)	12.10.2021г.	
2	Не разработан план-график, составляемым с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания школы-интернат (автоматических установок пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)	п.54 Постановления Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ранее действующий документ п.63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390)	12.10.2021г.	
3	Заполнение проемов в противопожарных преградах, отделяющие имеющиеся в составе здания школы-интернат помещения технического назначения (прачечная, гладильная, электрошитовая) не обеспечивает требуемый предел огнестойкости (EI 30), а именно: установлены двери с пределом огнестойкости менее 30 минут, то есть не противопожарные (фактически установлены деревянные двери)	ч.3 ст.4; ч.1,ч.2,ч.3 ст.5; ч.1 ст.6, ч.3 ст.88 табл.24 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 5.2.6 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	12.10.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ярмин Дмитрий Олегович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Саранск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РМ - государственный инспектор г.о. Саранск РМ по пожарному надзору ;

«16» 04 2021г.



Предписание для исполнения получил:

Марьчев Василий Федорович - директор ГБОУ РМ «Саранская общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха»;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица)

«16» 04 2021г.

(подпись)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Мордовия**

(наименование территориального органа МЧС России)

430031 г. Саранск, ул. Косарева, 40 тел. (8342) 28-86-00, E-mail: mchs@e-mordovia.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Саранск

(наименование органа государственного пожарного надзора)

430027, г. Саранск, ул. Фурманова, 15 «Б», тел./факс 35-65-63 (код 834-2), E-mail: ondsaransk@inbox.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 83/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

Государственному бюджетному образовательному учреждению Республики Мордовия
«Саранская общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха»

Юридический и адрес места нахождения: 430019, Республика Мордовия, г. Саранск,
проспект 50 лет Октября, д. 32

Директору

ГБОУ РМ «Саранская общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха»
Марьчеву Василию Федоровичу

во исполнение распоряжения заместителя начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы г.о. Саранск УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия –
заместителя главного государственного инспектора г.о. Саранск РМ по пожарному надзору
Байбикова Альберта Шамилевича №83 от 01.04.2021г., ст. 6, 6.1 Федерального закона от
21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьёй 10 Федерального закона от
26 декабря 2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», в период с 14 апреля 2021г. по 13 мая 2021г., а именно:

«20» апреля 2021г. с 10час.00мин. до12час.00мин. Продолжительность 2 часа

«26» апреля 2021г. с 11час.00мин. до12час.00мин. Продолжительность 1 час

проведена внеплановая проверка Ярминым Дмитрием Олеговичем – старшим инспектором отдела
надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Саранск управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РМ -
государственным инспектором г.о. Саранск РМ по пожарному надзору, ГБОУ РМ «Саранская
общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха» в ходе которой, проведено
обследование объектов защиты (территории, зданий и помещений) на предмет их соответствия
требованиям пожарной безопасности, расположенных по адресу: 430019, Республика Мордовия,
г. Саранск, проспект 50 лет Октября, д.32, в результате которого выявлены нарушения требований
пожарной безопасности.

При проведении проверки присутствовали:

Марьчев В.Ф. - директор ГБОУ РМ «Саранская общеобразовательная школа-интернат для детей с
нарушением слуха;

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	В коридорах и на лестничных клетках первого и второго этажа здания школы-интернат сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	п.16(д) Постановления Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ранее действующий документ п.23(д) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390)	12.10.2024г.	
2	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты здания школы-интернат (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре)	п.54 Постановления Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; ч.1 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; (ранее действующий документ п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390)	12.10.2024г.	
3	Не разработан план-график, составляемый с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ по техническому обслуживанию и плано-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты здания школы-интернат (автоматических установок пожарной сигнализации, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)	п.54 Постановления Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (ранее действующий документ п.63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390)	12.10.2024г.	
4	Заполнение проемов в противопожарных преградах, отделяющие имеющиеся в составе здания школы-интернат помещения технического назначения (прачечная, гладильная, электрощитовая) не обеспечивает требуемый предел огнестойкости (EI 30), а именно: установлены двери с пределом огнестойкости менее 30 минут, то есть не противопожарные (фактически установлены деревянные двери)	ч.3 ст.4; ч.1,ч.2,ч.3 ст.5; ч.1 ст.6, ч.3 ст.88 табл.24 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 5.2.6 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	12.10.2024г.	
5	Помещения здания гаража не оборудованы автоматическими пожарными извещателями системы автоматической пожарной сигнализации	ч.3 ст. 4; ч.1, ч.2, ч.3 ст.5; ч.1 ст.6; ч.1, ч.4, ч.5, ч.6, ч.7, ч.10 ст.83, ч.1, ч.2 ст.91 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил. А, п. А.4 СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические"	12.10.2024г.	
6	Помещения здания гаража не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа	ч.3 ст. 4; ч.1, ч.2, ч.3 ст.5; ч.1 ст.6; ст.84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.17 табл.2 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"	12.10.2024г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ярмин Дмитрий Олегович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Саранск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РМ - государственный инспектор г.о. Саранск РМ по пожарному надзору ;

«26» 04 2022г.



Предписание для исполнения получил:

Марычев Василий Федорович - директор ГБОУ РМ «Саранская общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха»;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица)

«26» 04 2022г.

(подпись)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору